



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УРВАНКОМУ РАЙОНУ  
361330, г. Нарткала, ул. Терешковой, 1, тел: 8(86635)4-43-24  
E-mail: [ugpnkbr5@mail.ru](mailto:ugpnkbr5@mail.ru), Телефон доверия: ГУ МЧС России по КБР – 8(8662)39-99-99

Предписание № 40/1/40

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мер  
приятых по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предо  
вращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица)

«Детский сад №1» г.п. Нарткала Урванского муниципального района КБР

фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.

в лице ВрИО директора Жигуновой Мадины Султановны

во исполнение распоряжения №40 от «28» января 2016 г. главного (заместителя главного) госу  
ственного инспектора Урванского района по пожарному надзору Кягова Казбе  
Мухадиновича, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной бе  
зопасности», в период с 14 ч. 00 мин. «09» февраля 2016 г. по 16 ч. 00 мин. «09» февраля 2016  
с 14 ч. 00 мин. «09» марта 2016 г. по 15 ч. 00 мин. «09» марта 2016 г., проведена внеплановая в  
ездная проверка в отношении: Муниципального казенного дошкольного образовательного учре  
ждения «Детский сад №1» г.п. Нарткала Урванского муниципального района КБР, фактически ос  
ществляющего деятельность по адресу (ам): Урванский район, г.п. Нарткала, ул. Кошевого, 9 «А»

проверку проводил(а):

Тимижев Алим Валерьевич - заместитель начальника отдела надзорной деятельности и  
Урванскому району УНДПР ГУ МЧС России по КБР

совместно с: ВрИО директора МКДОУ «Детский сад №1» г.п. Нарткала Жигуновой М.С.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно  
сти» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопа  
ности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требова ний пожарной безопасно сти с указанием мероприя тия по его устранению и конкретного места выяв ленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нор мативного правового акта Российской Феде рации и (или) норма тивного документа по пожарной безопасно сти, требования кото рого (-ых) нарушены	Срок устра нения нару шения требо вания пожар ной безопас ности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы полнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Оборудовать здание авто матической пожарной сиг нализацией с дублирова нием сигнала о возникно вании пожара на пульт	п. 61 Правил проти вопожарного режима в РФ, п. 9 таблицы 1 НПБ 110-03, п. 7 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008	01.12.2016	

